



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Томск, пр. Мира, 26

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

634045, г. Томск, проезд Вершинина, 7, тел. 8(3822) 421-528

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 70/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 85 г. Томска, Гиль Галина Ивановна

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по Кировскому району г. Томска по пожарному надзору № 64 от «29» ноября 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «09» ч. «00» мин. «05» декабря 2019 г. по «11» ч. «00» мин. «19» декабря 2019 г. проведена проверка государственным инспектором по Кировскому району г. Томска по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Федоровым Андреем Юрьевичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов))

помещений: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада № 85 г. Томска

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) совместно с: заведующей МАДОУ № 85, Гиль Галиной Ивановной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявления нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	<u>г. Томск, ул. Федора Лыткина, 24а</u> <u>Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное и объемно-планировочное исполнение эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре.</u> <u>Ширина эвакуационных выходов менее нормативной - 1,2 м.</u>	<u>ст.53 ФЗ-123, п.4 ст.17</u> <u>ФЗ-384; п.33 ППР в РФ;</u> <u>п.5.2.14СП 1.13130.2009</u>	<u>20.08.2020г.</u>	
2.	<u>Основные параметры и размеры клапанов пожарных кранов не соответствуют показателям, приведенным на рисунке 1 и в таблице 1 НПБ 154-2000 (установлены «шаровые краны»)</u>	<u>п. 4.2 НПБ 154-2000</u>	<u>20.08.2020г.</u>	
3.	<u>В подвале зазоры, отверстия в местах пересечения противопожарных пре-</u>	<u>п. 5.2.4 СП 2.13130.2012;</u> <u>Таблица 21, ст. 57, ч. 4</u>	<u>20.08.2020г.</u>	

	<u>град (межэтажное перекрытие противопожарные перегородки) трубами канализации, кабельными линиями не обеспечивают предел огнестойкости, установленный для этих конструкций. Образовавшиеся отверстия не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости. Допускается применение не противопожарной пены для заделки зазоров без применения песчано-цементного раствора</u>	<u>ст. 137 ФЗ-123; п. 22 ППР</u>		
4.	<u>Повсеместно на эвакуационных выходах на дверях имеются механические замки, отпираемые с помощью ключа(п. 35 ППР в РФ, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, ч. 1 ст. 53, п. 5 ч. 1 ст. 84 ФЗ-123)</u>	<u>п. 35 ППР в РФ, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, ч. 1 ст. 53, п. 5 ч. 1 ст. 84 ФЗ-123</u>	<u>20.08.2020г.</u>	
5.	<u>Повсеместно не обеспечено расстояние от извещателей до электросветильников не менее 0,5 м. (фактически от 0,1м. до 0,4м.)</u>	<u>п. 13.3.6 СП 5.13130.2009; ч. 6 ст. 83 №123-ФЗ</u>	<u>20.08.2020г.</u>	
6.	<u>г. Томск, пер. Нахимова, 6 Основные параметры и размеры клапанов пожарных кранов не соответствуют показателям, приведенным на рисунке 1 и в таблице 1 НПБ 154-2000 (установлены «шаровые краны»)</u>	<u>п. 4.2 НПБ 154-2000</u>	<u>20.08.2020г.</u>	
7.	<u>Повсеместно не обеспечено расстояние от извещателей до электросветильников не менее 0,5 м. (фактически от 0,1м. до 0,4м.)</u>	<u>п. 13.3.6 СП 5.13130.2009; ч. 6 ст. 83 №123-ФЗ</u>	<u>20.08.2020г.</u>	
8.	<u>Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное и объемно-планировочное исполнение эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. Ширина эвакуационных выходов менее нормативной - 1,2 м.</u>	<u>ст.53 ФЗ-123, п.4 ст.17 ФЗ-384;п.33 ППР в РФ ;п.5.2.14СП 1.13130.2009</u>	<u>20.08.2020г.</u>	
9.	<u>Отсутствует проектная документация на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре),(ст.83 ФЗ-123)</u>	<u>ст.83 ФЗ-123</u>	<u>20.08.2020г.</u>	
10.	<u>Отсутствует исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре)</u>	<u>ст.83 ФЗ-123;п.61, п.63 ППР в РФ</u>	<u>20.08.2020г.</u>	

Список нормативных документов, на которые сделаны ссылки:

ППР в РФ Правил Противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390)

Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушения требования пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



(подпись)


"19" декабря 2019 г.



Государственный инспектор
по Кировскому району г. Томска
по пожарному надзору
Федоров А.Ю.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)


(должность, фамилия, инициалы)

"19" декабря 2019 г.